

**GMINA SOLEC ZDRÓJ**  
28-131 Solec Zdrój  
ul. 1 Maja 10

Znak: RIG.701.6.2.2019

Solec – Zdrój, 11.02.2019r.

Gmina Solec-Zdrój informuje, iż w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Przebudowa budynku sali sportowej na salę widowiskową w Solcu-Zdroju” do Zamawiającego wpłynęły następujące pytania:

1. Czy mogą Państwo zrezygnować z wymogu 3 głośników w gronie, gdzie aktualnie każdy ma wyraźnie sprecyzowane wymiary i wagę? Sztucznie ogranicza to konkurencję wyłącznie do jednego producenta L-Acoustics i jednego modelu głośników ARCS.

Niezależnie od kwestii prawnych, taka sytuacja naraża Państwa jako Zamawiającego, na brak konkurencyjnych ofert od innych producentów sprzętu a tym samym na wysoką cenę. To zagrożenie zniknie gdyby byli Państwo skłonni dopuścić zestawy alternatywnych głośników, o nieco innych gabarytach, wadze i ilości, pod warunkiem że ich łączna waga jako grona nie przekroczy 120 kg. Oczywiście z zapewnieniem, iż Wykonawca dostarczy wraz z ofertą symulację elektroakustyczną dla tych głośników, potwierdzającą pokrycie przez nie widowni w obiekcie w sposób nie gorszy od systemu obecnie wskazanego w OPZ.

Odpowiedź:

Zamawiający dokonał opis przedmiotu zamówienia uwzględniając wszystkie wymagania, funkcjonalności oraz okoliczności wykorzystania wyposażenia będącego w ramach niniejszego zamówienia. Ze względu na to, że użytkownik posiada już część systemu nagłośnienia, zestawy głośnikowe wchodzące w skład gron SW-LA1, SW-LA2 muszą być kompatybilne pod względem parametrów technicznych jak i funkcjonalnych z zestawami głośnikowymi będącymi w posiadaniu Zamawiającego, również z możliwością ich wspólnego montażu w jednym gronie głośnikowym, aby tworzyć jednorodny system pod względem brzmieniowym, jakościowym i wizualnym, gdyż planowane jest ich wspólne wykorzystywanie m.in. w nagłośnieniu plenerowym. Zaproponowane w pytaniu rozwiązanie stanowiłoby ofertę wariantową, co nie zostało dopuszczone w zapisach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Wszelkie uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, jak również wyjaśnienia na zadane pytania stają się integralną częścią SIWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.

  
WÓJT  
mgr inż. Adam Pałysz