


UWAGA ! - należy zastosować aparaturę modułową o znamionowej zdolności zwarciowej 10kA



Firma Projektowo-Wdrzeniowa ElektroTelnfoGraf Tomasz Zajac; Mikulowice 254; 28-100 Busko-Zdrój tel. (+48) 41 370 20 18; tel. kom. 501 464 055; e-mail: biuro.etigz@mikulowice.pl			
Rozbudowa instalacji elektrycznych, teletechnicznych oraz odgromowych do windy osobowej przy budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju - Schemat ideowy zasilania Rozdzielniczy Windy Osobowej			
Obiekt:	Winda osobowa przy budynku Ośrodka Zdrowia w Solcu-Zdroju		Rysunek nr: E06
Adres:	Ośrodek Zdrowia ul. 1-go Maja 14A Działka nr 80/2 28-131 Solec - Zdrój		Skala: b.s
Inwestor:	Gmina Solec - Zdrój		
Opracował:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
Projektował:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
mgr inż. elektrotechn. Tomasz Zajac	SWK/0137/PWOE/07	Luty 2020	
Sprawdził:	Uprawnienia:	Data:	Podpis:
mgr inż. elektr. Stanisław Sobierajski	SWK/0047/POOE/03	Luty 2020	