

Pytania od Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego dla zadania „Budowa przydomowych przepompowni ścieków wraz z włączeniem do sieci kanalizacji sanitarnej”

Pytania:

Pytanie 1. Prosimy o jednoznaczne określenie średnicy przepompowni ścieków

Pytanie 2. Prosimy o określenie przykrycia zbiornika przepompowni.

Pytanie 3. Czy jest możliwe przesunięcie terminu wykonania i uzależnić go od warunków pogodowych?

Odpowiedzi:

AD1. Zamawiający dopuszcza zainstalowanie przepompowni o średnicy min. 800 max 1000mm.

AD2. Przykrycie zbiornika przepompowni pokrywą zakręcaną, nie przejazdową z tworzywa sztucznego, o średnicy min. DN600.

AD3. Z uwagi na dostępność materiałów zamawiający wydłuża termin realizacji robót i termin zgłoszenia gotowości odbiorowej do 22.12.2021r. Nie przewiduje się dalszego aneksowania terminu z uwagi na warunki atmosferyczne.

**WÓJT**  
*mgr inż. Adam Pałys*